

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m,]	Wykończ. posadzek	Wykończ. ścian
01	Pokój szkoleniowy	96,20	Płytka gresowa	Farba silikatowa
02	Wiatrołap	2,79	Płytka gresowa	Farba silikatowa
03	Jadalnia	9,10	Płytka ceramiczna	Farba silikatowa
04	WC dla niepełnospr.	7,36	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
05	Węzeł san.damski	5,28	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
06	Węzeł san.męski	5,24	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
07	Pokój biurowy	11,90	Płytka gresowa	Farba silikatowa
08	Dyżurka	28,5	Płytka gresowa	Farba silikatowa
09	Wiatrołap	3,46	Płytka gresowa	Farba silikatowa
10	Kotłownia	8,14	Posadzka przemysłowa	Farba silikatowa
11	Szatnia czysta	17,60	Płytki gresowe	Farba silikatowa
12	Natryski/umywalnia	12,10	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
13	Węzeł sanitarny	12,05	Płytka ceramiczna	Płytka ceramiczna
14	Szatnia brudna	15,84	Płytka gresowa	Farba silikatowa
15	Magazyn	18,80	Płytka gresowa	Farba silikatowa
16	Suszenie węży	2,98	Płytka gresowa	Farba silikatowa
17	Suszenie ubrań	2,73	Płytka gresowa	Farba silikatowa
18	Pom.porządkowe	2,25	Płytka gresowa	Płytka ceramiczna
19	Szatnia dla gości	8,74	Płytka gresowa	Farba silikatowa
20	Korytarz	24,60	Płytka gresowa	Farba silikatowa
21	Korytarz	19,25	Płytka gresowa	Farba silikatowa
22	Stan.wozów straż.	255,60	Posadzka przemysłowa	Farba silikatowa

LEGENDA:

- przypisk dywonkowy IP20
- wyłącznik pojedynczy bryzgoszczelny IP44
- przełącznik podwójny bryzgoszczelny IP44
- przełącznik schodowy bryzgoszczelny IP44
- wyłącznik krzyżowy schodowy bryzgoszczelny IP44
- puszka instalacyjna bryzgoszczelny IP45
- wyłącznik pojedynczy p/t IP20
- przełącznik podwójny p/t IP20
- przełącznik schodowy p/t IP20
- wyłącznik krzyżowy p/t IP20
- AW oprawa z wkł. awaryjnym 1godz (CNBV)
- oprawa zewnętrzna 1x150W IP65
- oprawa zewnętrzna 2x60W IP 55
- przewód YDYżo 2x1,5mm2 750V
- przewód YDYżo 3x1,5mm2 750V
- przewód YDYżo 4x1,5mm2 750V
- przewód YDYżo 5x1,5mm2 750V
- miejsce podłączenia wentylatora 230V - 0,1kW
- puszka instalacyjna fi 80mm; IP20
- puszka instalacyjna 4x2,5mm2; IP44
- rozdzielnia elektryczna

OPRAWY RÓWNOWAŻNE Z OPRAWAMI:

- A LUG LIGHT FACTORY LUGSTAR N/T BASIC PLX IP44 2X26W
- B LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC N/T T5 PAR B 4X24W
- C LUG LIGHT FACTORY RAYLUX OPAL N/T IP20 2x36W
- D LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 N/T 2x58W EVG
- E LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 N/T 2x58W EVG
- AWI LUG LIGHT FACTORY LVNC N/T
- AW2 LUG LIGHT FACTORY LVNO N/T
- EW LUG LIGHT FACTORY N/T OPRAWA KIER. EWAKUAYJNA
- AW3 LUG LIGHT FACTORY HLS IP65 N/T + ukł do niskich temp.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Nazwa i adres inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Borzęcinie Dużym, przy ul.Warszawskiej 828, dz. nr ew. 617/1, 618/8; obręb 143207_2.0004 Borzęcin Duży, jednostka ewid.: 143207_2. Gmina Stare Babice		Data: IX 2013
Inwestor:	Gmina Stare Babice		Skala 1:100
Adres Inwestora:	ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.	Branża / Etap: ELE / PB	Nr rys.: E - PB -1
Temat rysunku:	Instalacja elektryczna oświetlenia.		
Projektant:	mgr inż. Michał Jaworski	Nr uprawnień: LOD/1692/PWOE/12	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Włodarczyk	Nr uprawnień: LOD/1242/POOE/09	Podpis: