


OZNACZENIA:

K Piony odpowietrzające kanalizacji

UWAGA

Wszystkie elementy instalacji wentylacji ponad dachem izolować wewnątrz 50 mm z płaszczem z blachy ocynk

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Nazwa i adres inwestycji:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Borzęcinie Dużym, dz. nr ew. 617/1, 618/8; obręb 143207_2.0004 Borzęcin Duży, jednostka ewid.: 143207_2. Gmina Stare Babice		Data: IX 2013
Inwestor:	Gmina Stare Babice		Skala 1:100
Adres Inwestora:	ul. Warszawska 828, 05-083 Borzęcin Duży	Branża / Etap Sanit. / PB	Nr rys. SW-PB-7
Temat rysunku:	Rzut Dachy – Instalacja wentylacji		
Projektant:	Mariusz Kościelny	Nr uprawnień: OPL/0546/POOS/09	Podpis:
Sprawdzający:	Wojciech Jędrzejczyk	Nr uprawnień: LOD/1795/POOS/11	Podpis:
Asystent:	Grzegorz Bartnik		Podpis: