






1. Wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. z pismem o zgodę na wyniesienie układu pomiarowego nN1, na zewnętrzny budynek - zasilać 3f/400V

	nura osłonna Dyk 110mm
	przewód HDGS PH90 2X2X1,5mm ²
	przełącz sterujący wyłącznikiem głównym p/poż
	tablice rozdzielcze podrynkowe, h = 1,2m (wyposażone wg zakt. rysunków)
	GSW główna szyna PE zlokalizowana w rozdzielni ZNP